

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Santošky 1093/17

PSČ, místo: 15000 Praha 5

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Plocha obálky budovy: 3327,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,37 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 2649,7 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

52

Velmi úsporná **B**

78

Úsporná **C**

103

Málo úsporná **D**

155

Nehospodárná **E**

207

Velmi nehospodárná **F**

259

Mimořádně nehospodárná **G**

Dop.

240

65

65

97

97

130

130

195

195

260

260

325

325

Dop.

286

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

634,669

759,041