

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kardašovská 753-6

PSČ, místo: 198 00 Praha 14 - Hloubětín

Typ budovy: Bytový dům a budova pro obchodní účely


Plocha obálky budovy: 10522,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,33 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 11250,4 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY




DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné: FVE	<input checked="" type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je zřizováno šipkou **Doporučení**

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 70,8
■ Dálkové teplo: 1305,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U _{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná A							
Velmi úsporná B		Dop.					
Úsporná C						2 / Dop.	6 / Dop.
Méně úsporná D	Dop.						
Nehospodárná E		114					
Velmi nehospodárná F	1,08						
Mimořádně nehospodárná G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1279,99				25,27	70,81

Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek
Kontakt: Za Branou 276
594 51 Křižanov

Osvědčení č.: 629
Vyhotoveno dne: 13.12.2016
Podpis: